

	ООО «СП ДЕБЮТ»	
POCC RU.0001.11AB66	101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д.41, корп. 4, оф.308 тел./ факс.(495) 249-04-16 E-Mail: spdebut-ab66@mail.ru , fire@spdebut.ru	POCC RU.0001.11PB41

Исх. № 38-02/15
от 10 апреля 2015г.

Исполнительному директору
ООО «ВЕРНИСАЖ»
Хлебникову Л.

На б/н от 09.04.2015г.,

На Ваше письмо сообщаем следующее: органом по сертификации «ПОСАДПОЖСЕРТ» ООО «СП ДЕБЮТ» был выдан сертификат соответствия требованиям Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22.07.2008г., в ред. от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 №160-ФЗ) на продукцию Двухкомпонентный лак на водной основе на базе полиуретана марки Aqua-Seal 2K-PolyUrethane (Aqua-Seal 2K-PU), производитель "Berger-Seidle GmbH", Maybachstr. 2 D-67269 Grunstadt/Pfalz • Deutschland, Германия. Основанием для выдачи сертификата соответствия послужил Протокол испытаний № 1503/м-15 от 26.02.2015г. Испытательная лаборатория пожарной безопасности "ПОСАДПОЖТЕСТ", аттестат аккредитации регистрационный номер ТРПБ.RU.ИН08.

По результатам испытаний продукция имеет следующие показатели пожарной опасности: группа горючести – Г1 (слабогорючие) по ГОСТ 30244-94 группа воспламеняемости – В1 (трудновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96; малоопасные по токсичности продуктов горения – группа Т1 по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.20); дымообразующая способность – Д1 (с малой дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.18); группа распространения пламени по поверхности – РП1 по ГОСТ Р 51032-97 (нераспространяющие).

В соответствии с Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22.07.2008г., в ред. от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 №160-ФЗ) табл. 3. данные показатели пожарной опасности относятся к классу пожарной опасности строительных материалов КМ1.

Руководитель органа по сертификации
«ПОСАДПОЖСЕРТ» ООО «СП ДЕБЮТ»



Я.О. Ласкина